РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Лагерен завод, площадка Кърнаре”
Цел на заявеното водовземане	Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-239/04.12.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина” е в добро състояние по количество и по качество. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ002 „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина” е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	<u>Един тръбен кладенец ТК1</u> с дълбочина 58,80 м. Експлоатационна колона от PVC тръби с диаметър ∅140 в интервала от 0,00 до 58,80 м. Гравийна засипка в задтръбното пространство в интервала от 0,00 до 58,80 м. Водоприемна част от PVC филтри с диаметър ∅140 в интервала от 14,00 до 18,00 м, от 22,00 до 26,00, от 31,00 до 35,00, от 39,00 до 43,00, от 47,00 до 51,00 и от 55,00 до 58,80 м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40939.71.75, по КККР на с. Кърнаре, община Карлово, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец - кота терен 540,74 м</u> N 42° 42' 17,06" E 24° 37' 35,48"

ЕКАТТЕ	X 4605160,77 У 8605359,96 X 4730365,71 У 428443,56 40939
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{ср.ден.}$ = 0,92 л/сек; $Q_{макс.}$ = 1,10 л/сек; $Q_{год.}$ = 29000,0 $м^3$/год. $S_{макс.доп.}$ = 15,00 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Провеждане на собствен мониторинг; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”