СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Водоснабдяване на селата Манолово, Александрово, Осетеново и Търничени, община Павел баня, област Стара Загора от водоизточниците на ПС „Манолово”
Цел на заявеното водовземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-68/15.03.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина” е в добро състояние по количество и по качество. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина” е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2018г., 2019г. и 2020г., подземно водно тяло BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина” е в добро химично състояние.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Водовземните съоръжения са с идентична конструкция. <u>Шахтов кладенец 1 ШК1 - Дълбочина: 9,00 м.</u> <u>Шахтов кладенец 2 ШК2 - Дълбочина: 9,30 м.</u> <u>Шахтов кладенец 3 ШК3 - Дълбочина: 9,30 м.</u> Изграден е по метода на спускащо се тяло от бетонови пръстени с външен диаметър Ø4000, вътрешен диаметър Ø3000 и височина 1,00 м.

	Водоприемната (филтърна) част представлява вливни отвори „барбакани”, разположени над ножа (с височина 0,50 м) в 6 броя пръстени по 50 броя за всеки пръстен, с диаметър Ø60. Надземната част на кладенеца е 1,00 м. Покрит е с бетонова плоча, с люк, с размери 0,70х0,70 м, който се затваря с метален капак.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Три шахтови кладенци ШК1, ШК2 и ШК3 на ПС „Манолово”, разположени на територията на следните имоти: ШК1 - в ПИ с идентификатор 47101.112.506, ШК2 - в ПИ с идентификатор 47101.112.505 и ШК3 - в ПИ с идентификатор 47101.112.504 по КККР на с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора. <u>Шахтов кладенец 1 - кота терен 466,84 м</u> N 42° 37' 17,17" E 25° 05' 24,97" X 4720747,350 У 466388,077 <u>Шахтов кладенец 2 - кота терен 465,53 м</u> N 42° 37' 18,52" E 25° 05' 35,89" X 4720787,803 У 466637,185 <u>Шахтов кладенец 3 - кота терен 464,94 м</u> N 42° 37' 19,95" E 25° 05' 47,87" X 4720830,683 У 466910,368 47101
Параметри на разрешеното водовземане	<u>$Q_{ср.ден.}$ = 10,46 л/сек общо за шахтовите кладенци</u>; $Q_{ср.ден.}$ = 3,49 л/сек. за ШК1; $Q_{ср.ден.}$ = 3,49 л/сек. за ШК2; $Q_{ср.ден.}$ = 3,49 л/сек. за ШК3; <u>$Q_{макс.}$ = 75,00 л/сек. общо за шахтовите кладенци</u>; $Q_{макс.}$ = 25,00 л/сек. за ШК1; $Q_{макс.}$ = 25,00 л/сек. за ШК2; $Q_{макс.}$ = 25,00 л/сек. за ШК3; <u>$Q_{год.}$ = 330000,00 $м^3$/год. общо за шахтовите кладенци;</u> $Q_{год.}$ = 110000,00 $м^3$/год. за ШК1; $Q_{год.}$ = 110000,00 $м^3$/год. за ШК2; $Q_{год.}$ = 110000,00 $м^3$/год. за ШК3; $S_{макс.доп.}$ = 1,27 м за ШК1; $S_{макс.доп.}$ = 1,43 м за ШК2; $S_{макс.доп.}$ = 1,42 м за ШК3.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	• Спазване на разрешеното водно количество; • Спазване целите, за които е разрешено водовземането; • Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите pH,

	електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати; • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”