РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Насаждения от салати, череши, магданоз, копър и сливи“
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5, чл.159, ал.3 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР-01-217/15.06.2023г. и последващо заявление вх. №РР-01-217(10)/19.07.2024г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3, вр. Приложение №35 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в – Кватернер – Горнотракийска низина” е в добро състояние по количество и лошо по качество. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2021г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q013 е „лошо” - показатели на замърсяване са нитрати, манган, фосфати.

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg

Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишено съдържание на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 30,0м. Тръбния кладенец е обсаден с тръбно-филтрова PVC колона ∅250мм. Околотръбното пространство в интервала 0,0-30,0м е запълнено със засипка от промит речен чакъл (5-15мм.). Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 5,0-30,0 м. Кладенеца е оборудван с един брой хоризонтална помпа Pedrollo, модел F40/200A, със следните характеристики: $Q_{макс.}$= 42м^3/ч и Н-56м. За отчитане на отнетото водно количество на кладенеца е монтирано водоизмервателно устройство. Измерването на СВН и ДВН в кладенеца се осъществява с електролот.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 73122.14.168, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Трилистник, местност „Черкория“, община Марица, област Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 156,046 м</u> N 42°11'56,022" E 24°52'11,476"-Координатна система WGS84 X 4673925.985 Y 447957.051- Координатна система БГС2005. 73122
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{пр.ср.год.}$ = 3,698л/с. $Q_{макс.}$ = 8,0 л/с. (до 0,46 д.) $Q_{год.}$ = 116613,0 м^3/г. $Q_{мин.}$ = 116613,0 м^3/г. $S_{макс.доп.}$ = 2,68 м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен

	кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. МИТКА ДУРЕВА-ГОРЯЛКОВА
За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”
(съгласно Заповед № РД-03-270/14.10.2024 г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)