РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Зелени площи“, разположени на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.1200, по КККР на град Пловдив
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. №РР-01-136/17.06.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1, подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източнобеломорски район” през 2024г., подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” е в лошо химично състояние по

	показатели нитрати, фосфати и обща алфа-активност.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 20,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона ∅400мм. Околотръбното пространство в интервала 0,0-5,0м е изпълнен циментов тампонаж, а в интервала 5,0-20,0м е направена гравийна засипка. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервалите: 5,0-10,0 и 15,0-19,0м. Около устието на тръбния кладенец е изградена шахта. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа GRUNDFOS SP 9-11, с максимален дебит Qмакс.=9м^3/ч. и напор Н=57,5м. На тласкателния водопровод е монтиран водомерен възел за отчитане на ползваните водно количества.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията **ЕКАТТЕ**	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 56784.504.1200, по КККР на град Пловдив. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 161,95 м</u> N 42°10'42,6" E 24°44'49,6"-Координатна система WGS84 X 4671743.68 Y 437799.93-Координатна система БГС 2005г. X 4546782.49 Y 8616150.97-Координатна система „1970”, височинна система Балтийска. 56784
Заявено водно количество за водовземане	**Q пр.ср. год. = 0,03 л/с.** Q пр.ср. ден. = 0,07 л/с. (за 150дни/год.) **Q макс. = 2,5 л/с.** (до 1,5 часа/ден.) **Q макс. = 900,0 м^3/г.** **Q мин. = 900,0 м^3/год.** **S макс.доп. = 0,95 м**
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено

водите	водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати и обща алфа-активност. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

ISO 9001:2015
Certificate No:BG/1398Q/1411